ZP.1.2016.MZwB Będzin, dnia 05.10.2016 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Zagłębia w Będzinie reprezentowane przez
Dyrektor Wiolettę Mikułę
42 - 500 Będzin ul. ul. Świerczewskiego 15

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap".**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytanie oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Na stronie Zamawiającego brak opisu technicznego – projektu. Jest tylko strona tytułowa. Prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszego pisma Opis techniczny.

PYTANIE 2: Z jakiej siatki stalowej należy wykonać zabezpieczenie? Jak ma być kotwiona i naprężana. Rysunki projektowe odsyłają do projektu konstrukcji, lecz takowego brak. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ 2: Projekt nie przewiduje „zabezpieczenia" tylko zbrojenie muru. Projekt konstrukcji znajduje się na rysunkach o nr 1604_10_102; 1604_10_110;1604_10_111; 1604_10_112; 1604_10_120; 1604_10_121 (udostępnionych na stronie pod adresem http://www.bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9741&idmp=665&r=r).
Zgodnie z rysunkiem nr 1604_10_110 „poz. 5 siatki z włókien szklanych lub siatki stalowe: stal żebrowana, średnica prętów 8mm, oczka 100x100mm", ponadto według projektu ma to być siatka „z włókien szklanych S&P ARMO-GLAS (siła zrywająca wzdłuż i w poprzek 25 kN/m) w 4 poziomych warstwach. Siatki zakładać na całej szerokości i długości odbudowywanego muru. Alternatywnie zastosować można zbrojenie siatkami stalowymi".

PYTANIE 3: Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego.

Zamawiający dokonuje zmiany części XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która otrzymuje brzmienie:

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Muzeum Zagłębia w Będzinie w sekretariacie pok. nr 5 ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:
Muzeum Zagłębia w Będzinie

ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin.
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2016 r. godz. 9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Zagłębia w Będzinie przy ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin w dniu: 11.10.2016 r. o godz. 10:00.
Pozostałe zapisy części XII SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR MUZEUM ZAGŁĘBIA
w Będzinie
Wioletta Mikuła